KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT EVALUASI TIPE

Nomor: ET.0096/PKTN.4.5/04/2024

1. Pemohon

Nama Perusahaan	:	PT. Farra Ekatama Solusi
Alamat Perusahaan	:	Gedung Nucira Lantai 1 Jofter-kh, Jalan M.t Haryono Kav 27, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta

2. Pabrikan

Nama Pabrik	:	LAISON
Negara Pembuat	:	China

3. Identitas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan

Jenis	:	Meter Air
Merek	:	LAISON
Model/Tipe	:	LXC DN15

4. Deskripsi Teknis

Kapasitas Maksimum	:	2,5 m3/h	Kapasitas Minimum	:	0,01 m3/h
Kelas Keakurasian	:	2	Kelas/Rentang Temperatur	:	T30
Rasio Q_3/Q_1	:	250	Diameter Nominal/Standar Flange	:	15 mm

5. Persyaratan Teknis :

Lampiran 1 huruf E Nomor 2.XXIII Syarat Teknis Meter Air
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

6. a. Nomor Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tipe : PT.0101/PKTN.4.5/KN/04/2024

   b. Nomor Surat Keterangan Hasil Pengujian : P.1174/PKTN.4.5/KN/04/2024

7. Hasil : **Meter Air** dengan Merek **LAISON** tipe **LXC DN15** dinyatakan **Memenuhi Syarat Teknis**

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tipe (SKHPT) dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Evaluasi Tipe ini.

Tanggal diterbitkan : 4 April 2024

Kepala Balai Pengujian
Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang
dan Alat Perlengkapan

Dr. Ade Haryanto, S.T., M.T., Ph.D.
NIP: 197809192005021001

Dilarang menggandakan sebagian dari isi sertifikat ini kecuali secara lengkap
Dokumen ini ditandatangani secara digital, harap lakukan scanning pada QR-Code untuk memastikan keasliannya